Anlage 4: Graphische Symbole ergänzend zur DIN 14034-6	
	Photovoltaikanlage (nur in Verbindung mit Schraffur „Wirkbereich Photovoltaikanlage“)
	Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher (nur in Verbindung mit Schraffur „Wirkbereich Photovoltaikanlage“)
	Überflurhydrant auf trockener (Ring-) Leitung
	Unterflurhydrant auf trockener (Ring-) Leitung
	Stellfläche für die Drehleiter
	Bereichsabschieberung Gas
	Bereichsabschieberung Wasser
	Schrankenanlage
	Bahngleis
	Sperrpfosten, **herausnehmbar** / Sperrschranken (zu öffnen mit Dreikant o. Feuerwehrschließung)
	Sperrpfosten / Poller, fest montiert
	Zugang zum FIZ (Feuerwehrinformationszentrum)
	Gasleitung, freiliegend
	Feuerwehrinformationszentrum (FAT, FBF, Gebäudefunk usw. u. Informationen für die Feuerwehr)
	Nachbargebäude mit Feuerwehrplan
	Hinweistext Feuerwehreinrichtungen und Feuerwehrgeräte
	Hinweistext Löschwasser, Anlagen und Geräte
XX XX XX	Zaunanlage / Einfriedung

Farbvorgaben:

RAL-Farbton	RGB-Farbton		Beschreibung
8001	157, 098, 043		Nicht unterkellerter Bereich
5024	096, 147, 172		Dachflächen
1013	227, 217, 198		Luftraum
7035	197, 199, 196		Maschine, Einrichtung, Regale
5005	000, 083, 135		Gewässer (Flüsse, Seen)
2011	226, 110, 014		Systemschnitt u. Übersicht Gebäude
3001	155, 036, 035		Wirkbereich Photovoltaikanlage (nur in Verbindung mit Symbol „Photovoltaikanlage“
5005	000, 083, 135		Wirkbereich Sprinkleranlage
5012	000, 255, 255		F30 Wände
1026	255, 255, 000		F60 Wände
2011	226, 110, 014		F90 Wände
3001	155, 036, 035		Brandwände